



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	298/2012
Datum:	11.10.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	25.10.2012	nicht öffentlich	zur Kenntnisnahme
Finanzausschuss	25.10.2012	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 11.10.2012 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.10.2012 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Helmut Wehr	Zimmer: 26
E-Mail:	helmut.wehr@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6308
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Klärwerk Kitzingen - Faulbehälter - Erneuerung Schlammumwälzpumpen
hier: Auftragsvergabe nach VOB

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Den Auftrag für die Erneuerung der Schlammumwälzpumpen des Faulbehälters des Klärwerkes Kitzingen erhält die Fa. Reitinger GmbH, Happurger Straße 66, 90482 Nürnberg, mit einer Auftragssumme von 35.621,46 € brutto gemäß Angebot vom 26.09.2012.

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

Auf der Kläranlage Kitzingen werden zur Umwälzung der beiden Faulbehälter mit je 2.000 m³ Inhalt 2 Schlammumwälzpumpen (Baujahr 1990) betrieben. Bei einer Pumpe ist das Pumpengehäuse undicht. Ein Austausch des Gehäuses ist nicht möglich, da dann zeitgleich die komplette innere Hydraulik der Pumpe mit erneuert werden muss. Gemäß einer Kostenaufstellung der Fa. KSB aus dem Jahr 2010 betragen die reinen Materialkosten hierfür ohne Montageleistung ca. 6.600 € brutto. Eine neue Pumpe kostet ca. 8.700 € brutto.

Die auch die Rohrleitungen im Bereich der beiden Schlammumwälzpumpen stellenweise durchgerostet sind und schon durch das Kläranlagenpersonal instandgesetzt wurden, sollen diese Rohrleitungen im Rahmen der Pumpenerneuerung durch wandverstärkte Edelstahlrohre ersetzt werden.

2. Vergabe

Es wird vorgeschlagen, die Fa. Reiting GmbH, Happurger Straße 66, 90482 Nürnberg, mit der Erneuerung der Schlammumwälzpumpen mit einer Auftragssumme von

35.621,46 € brutto

gemäß Angebot vom 26.09.2012 zu beauftragen.

3. Finanzierung

Im Haushalt 2012 stehen auf der Haushaltsstelle 1.7181.9680 ausreichende Mittel für die Erneuerung der Schlammumwälzpumpen des Faulturmes auf dem Klärwerk Kitzingen zur Verfügung.

Anlagen:

007-NÖD zur SV Nr. 298-12